



ה ע ר ו ת :

1. גובה תחתית הצנור מהרצפה (h) בהתאם לתכנית.
2. אורך הצנור של רגל התמיכה בהתאם לאורך h, h1.
3. הרגל למעט הבורג יצבעו כמפורט ברשימת הכמויות.
4. כל המידות במ"מ.
5. המידה והרגל תונח על משטח בטון אין לבנות יסוד בטון לרגל התמיכה.

D	3" - 6"	8" - 12"
d	2" x (מימ) 3.25	3" x 5/32"
a (cm)	20	30
b (cm)	10	10
c (mm)	4	5
h1 (cm)	5	6
d1 קוטר נומינלי NOM. DIA.	1/2"	5/8"

סט std-w-8	SUBJECT : נושא : רגל תמיכה לצינור					ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים (1980) בע"מ הנדסה אזרחית, מים וסביבה		
	תאריך : 06.10.17 DATE :					רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר גק, א"א.ת. חדש פולג, נתניה 4250407 סניף דרום ת.ד. 282 מדרשת בן-גוריון 8499000		
תאריך : 06.10.17 DATE :		אשר : ש.בדולח APPROVAL :		שרטוט : י.ד. DRAWN :		קניין : ללא קניין SCALE :		רח' גיבורי ישראל 7, בית אדר גק, א"א.ת. חדש פולג, נתניה 4250407 סניף דרום ת.ד. 282 מדרשת בן-גוריון 8499000 Tel. +972-73-7903900 hgm@hgm-eng.co.il Fax. +972-9-8649805 www.hgm-eng.co.il
תאריך : 06.10.17 DATE :		אשר : ש.בדולח APPROVAL :		שרטוט : י.ד. DRAWN :		קניין : ללא קניין SCALE :		