


# פרט אלקטרוודת הארקת.



## תערוות

1. מוליך הארקת מנחשת גלוי ושחור בחתך לא פחות מ- 35 ממי.
2. אורך האלקטרוודת יהיה עד 9.0 מטר.

תאריך	מספר	מחוז השינוי	שם הפרוייקט	מט' פרויקט	לעיון
			קרו לשיקום תשתיות.	HABADZ-P	כאישור
			חב"ד צפת - שביל מעל מצוק.	מס' גליון	למכרז
				תוכן הגליון	כביצוע
				פרט אלקטרוודת הארקת.	ח-2832-2
				קנה מידה	הסבצ אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
				תכנן	על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
				שרטט	אין קומד ניצקי
				ביקר/אישר	שמעון אכבז
				תאריך	09/07/2021
					%



"דן" שמעון אכבז - הנדסת השמל ובנין

קריית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903  
 E-mail: elbazzid@bezeqint.net